

Управление образования Администрации  
Кировского района г. Екатеринбурга  
Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное  
учреждение - детский сад № 469  
(МБДОУ - детский сад № 469)  
620072, г. Екатеринбург  
ул. 40 - ления Комсомола, 16 б,  
тел. (343) 348-19-90  
e-mail: [mdou469@eduekb.ru](mailto:mdou469@eduekb.ru)  
Исх. № 147 от 28.12. 2024 года

Начальнику отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы по «МО «город  
Екатеринбург»  
П.В. Пенягину

Заведующего МБДОУ № 469  
М.Е. Неволиной

Информация о выполнении предписания от 27.04.2021г № 507/1/1

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Наименование и пункт нормативного документа	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
1.	Истечение срока службы Эксплуатации пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п. 54	01.04.2022	Отправлена заявка на выделение финансирования
2.	Ширина эвакуационного выхода из спального помещения группы № 4 составляет менее 0,8 метров	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Ст.4,5,6,52,53 СНиП II-A.5-62, п.4.2 прим.2; СНиП 21-01-97* п 6.16; СП 1.13130.2009, п.4.2.5; СП 1.13130.2020, п.4.2.19	01.04.2022	Выполнено
3.	Ширина эвакуационного выхода из помещения музыкального зала в коридор составляет менее 0,8 метров	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.2 СНИП II-A.5-62, п.4.2 прим.2; СНиП 21-01-97*п 6.16; СП 1.13130.2009, п.4.2.5; СП 1.13130.2020, п.4.2.19	01.04.2022	Выполнено
4.	Из помещения группы № 5 отсутствует эвакуационный выход на наружную лестницу ( имеется только выход через окно)	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.89 СП 1.13130.2009, п.5.2;  СНиП II-Л.2-62, п.3.3 СНиП II-Л.3-62, п.4.5	01.04.2022	Выполнено

5.	Отсутствие регламента технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п.54	01.04.2022	Выполнено  Регламент технического обслуживания системы противопожарной защиты утвержден 10.01.2022 г.
----	---	--	------------	---

Заведующий МБДОУ № 469



Неволина М.Е.