

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Свердловской области

Почтовый адрес: 620014 г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84; юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 т. 346-12-60

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 т. 346-10-56

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург»

г. Екатеринбург ул. Софьи Ковалевской, 8; т. 362-42-52; tond-ekaterinburg@mail.ru

г. Екатеринбург

«27» апреля 2021 г.

11 ч. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 507

По адресу/адресам: г. Екатеринбург ул. 40-летия Комсомола, 16Б

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) заместителя главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору капитана внутренней службы Сбродова Степана Владимировича № 507 от «06» апреля 2021 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 469
ИНН 6660132195 ОГРН 1026604952681

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«14» апреля 2021 г. с 09 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин.

Продолжительность 1 час 00 мин.

«15» апреля 2021 г. с 09 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин.

Продолжительность 1 час 00 мин.

«27» апреля 2021 г. с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин.

Продолжительность 1 час 00 мин

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня, 3 часа 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург» Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

Заведующий МБДОУ детского сада № 469 07.04.2021г. в 13 часов 02 минуты Неволина Маргарита Евгеньевна ✓

(заполняется при проведении выездной проверки)
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Заплатин Александр Андреевич – инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Кировскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области лейтенант внутренней службы;

Воробьева Екатерина Владимировна – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Кировскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО

«город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области майор внутренней службы;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий Неволина Маргарита Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. При эксплуатации пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. К моменту достижения системой предельного состояния руководителем организации не приняты меры к созданию новой системы (проект на автоматические установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре разработан в 2005 году). п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; п.1.10, п.1.12 РД 009-02-96 «Система руководящих документов. Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный»; п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»; (Характер выявленного нарушения – не обеспечение безопасности людей; лицо, допустившее нарушение – МБДОУ д/с № 469, в лице законного представителя заведующего Неволиной М.Е.);

2. Ширина эвакуационного выхода из спального помещения 4 группы (фактическая ширина 0,55 метра), составляет менее 0,8 метров. ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 52, ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2 прим. 2 СНИП II-A.5-62 «Строительные нормы и правила. Часть II, раздел А, глава 5 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»; п. 6.16 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16 СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (Характер выявленного нарушения – не обеспечение безопасности людей; лицо, допустившее нарушение – МБДОУ д/с № 469, в лице законного представителя заведующего Неволиной М.Е.);

3. Ширина эвакуационного выхода из помещения музыкального зала в коридор (фактическая ширина 0,68 метра), составляет менее 0,8 метров. ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 52, ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2 прим. 2 СНИП II-A.5-62 «Строительные нормы и правила. Часть II, раздел А, глава 5 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»; п. 6.16 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16 СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (Характер выявленного нарушения – не обеспечение безопасности людей; лицо, допустившее нарушение – МБДОУ д/с № 469, в лице законного представителя заведующего Неволиной М.Е.);

4. Из помещения группы №5 отсутствует эвакуационный выход на наружную лестницу (имеется только выход через окно) ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 3.3 СНИП II-L.2-62 «Общественные здания и сооружения. Основные положения проектирования»; п.4.5 СНИП II-L.3-62 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования» (Характер

выявленного нарушения – не обеспечение безопасности людей; лицо, допустившее нарушение – МБДОУ д/с № 469, в лице законного представителя заведующего Невוליной М.Е.);

5. Руководителем организации не составлен регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" » (Характер выявленного нарушения – не обеспечение безопасности людей; лицо, допустившее нарушение – МБДОУ д/с № 469, в лице законного представителя заведующего Невוליной М.Е.).

~~выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):~~

~~выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):~~

~~нарушений не выявлено:~~

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена:

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 507/1/1 от 27.04.2021г., объяснение к акту проверки от 27.04.2021г., справки по инструктажу и отработке плана эвакуации.

Подписи лиц, проводивших проверку:



А.А. Заплатин

Е.В. Воробьева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Неволина Маргарита Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«27» апреля 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефоны доверия: ДНД МЧС России (499) 216-99-99, ГУ МЧС России по СО (343) 262-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575790

Владелец Неволина Маргарита Евгеньевна

Действителен с 09.03.2021 по 09.03.2022